

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名: 白根瓦斯株式会社

		単位	2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026年度	2027年度
新潟南地区	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	18,417,000	18,052,000	17,749,000	17,656,000	17,563,000
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	5,293	5,274	5,284	5,284	5,284
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648
	調整力	%	106.7	107.1	106.9	106.9	106.9
燕地区	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	13,693,000	12,834,000	12,344,000	12,623,000	12,638,000
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	5,252	5,290	5,271	5,271	5,271
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	6,495	6,495	6,495	6,495	6,495
	調整力	%	123.7	122.8	123.2	123.2	123.2
合計	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	32,110,000	30,886,000	30,093,000	30,279,000	30,201,000
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	10,545	10,564	10,555	10,555	10,555
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
	調整力	%	115.1	114.9	115.0	115.0	115.0